

Re: DUVIDA SOBRE O EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 04/2023

Sônia Aparecida Granja Anelli

seg 30/10/2023 16:14

Para:leandro@montecristoms.com.br <leandro@montecristoms.com.br>;

Boa tarde!

Segue resposta, da área de Engenharia, ao pedido de questionamento.

"Os painéis fotovoltaicos serão fornecidos pelo TRE/MS para execução das usinas.
Já foram adquiridos e serão entregues à empresa contratada."

Atenciosamente,

Sônia Aparecida Granja Anelli

Seção de Licitação e Compras

sonia.anelli@tre-ms.jus.brcompras@tre-ms.jus.brpregoeiro@tre-ms.jus.br

TRE/MS - (67)2107-7026

**De:** leandro@montecristoms.com.br <leandro@montecristoms.com.br>**Enviado:** sexta-feira, 27 de outubro de 2023 16:04:52**Para:** pregoeiro; pregoeiro@trems@gmail.com**Cc:** licitacao@montecristoms.com.br**Assunto:** DUVIDA SOBRE O EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 04/2023

Prezados, boa tarde.

Em relação aos itens abaixo, observamos que a potencia dos Paineis solares fotovoltaicos estão com a potencia de 460wp e 465wp. Sabendo que O painel solar é um dispositivo responsável por converter a energia do sol em energia elétrica. A sua composição consiste em células fotovoltaicas, com o passar dos anos, os mesmos foram adquirindo uma maior eficiência, hoje, não usamos mais painéis com potência WP menor do que 550Wp, pois os mesmos já não são mais fabricados em grandes escalas. Com isso, é possível que seja substituído os painéis de 460wp e 465wp por paineis de 550wp com eficiência maior, mantendo a mesma potência total da usina, reduzindo apenas o número de painéis?

- Instalação / manutenção - energia solar fotovoltaica

Descrição Detalhada: Instalação de Usina Fotovoltaica no Cartório Eleitoral de Amambai, estrutura CARPORT de 140,39 m², com 102 placas solares de **460 Wp**, 3 inversores de 15 KW, totalizando uma potência instalada de 46,92 KWp, que atenderá a 1ª Zona Eleitoral, situada à RUA ANTÔNIO MARTINS DUTRA, N. 1521, CENTRO, AMAMBAI/MS.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 120.295,17**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Amambai/MS (1)**8 - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovoltaica**

Descrição Detalhada: Instalação de Usina Fotovoltaica no Cartório Eleitoral de Miranda, com 36 placas solares de **465 W**, 1 inversor de 15 KW, totalizando uma potência instalada de 16,74 KWp, que atenderá a 15ª Zona Eleitoral, situada à RUA 7 DE SETEMBRO, 861, CENTRO, MIRANDA/MS.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 18.208,22**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Miranda/MS (1)

Att,

