

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DA CONCORRÊNCIA 04/2023.

GSS ENERGIA SOLAR <gss.energiasolar@gmail.com>

ter 14/11/2023 12:31

CC 04-2023 fotovoltaica

Para:pregoeiro <pregoeiro@tre-ms.jus.br>; preeoirotrems@gmail.com <preoirotrems@gmail.com>;

Boa tarde, prezados. A empresa GUSTAVO DE SOUZA SANTOS ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 34.526.607/0001-21, gostaria de esclarecimento acerca da Concorrência 04/2023 de energia fotovoltaica. Gostaríamos de esclarecer se os Atestados de Capacidade Técnica se tanto referente à empresa licitante quanto ao engenheiro responsável devem ser baseadas em instalações de estruturas de CARPORT, assim como serão feitas as instalações solicitadas pela licitação, ou se pode ser relativo a instalação em estrutura em telhado? Também gostaríamos de esclarecer se é possível utilizar painéis de potência maior do que 460W e 465W, visto que essa potência não tem sido mais encontrada, podendo utilizar-se potência maior como a de 550W, gerando a mesma demanda?
Atenciosamente,
GUSTAVO DE SOUZA SANTOS ENERGIA SOLAR LTDA.

Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DA CONCORRÊNCIA 04/2023.

GSS ENERGIA SOLAR <gss.energiasolar@gmail.com>

ter 14/11/2023 12:32

CC 04-2023 fotovoltaica

Para: [pregoeiro](mailto:pregoeiro@tre-ms.jus.br) <pregoeiro@tre-ms.jus.br>; pregoeirotrems@gmail.com <pregoeirotrems@gmail.com>;

Boa tarde. Também gostaríamos de esclarecer qual é o padrão de entrada de cada instalação? Se é bifásico ou trifásico? 220V ou 380V? Se o padrão está atualizado para receber energia fotovoltaica?

Atenciosamente,

GUSTAVO DE SOUZA SANTOS ENERGIA SOLAR LTDA.

Em ter., 14 de nov. de 2023 às 13:29, GSS ENERGIA SOLAR <gss.energiasolar@gmail.com> escreveu:

Boa tarde, prezados. A empresa GUSTAVO DE SOUZA SANTOS ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 34.526.607/0001-21, gostaria de esclarecimento acerca da Concorrência 04/2023 de energia fotovoltaica. Gostaríamos de esclarecer se os Atestados de Capacidade Técnica se tanto referente à empresa licitante quanto ao engenheiro responsável devem ser baseadas em instalações de estruturas de CARPORT, assim como serão feitas as instalações solicitadas pela licitação, ou se pode ser relativo a instalação em estrutura em telhado?

Também gostaríamos de esclarecer se é possível utilizar painéis de potência maior do que 460W e 465W, visto que essa potência não tem sido mais encontrada, podendo utilizar-se potência maior como a de 550W, gerando a mesma demanda?

Atenciosamente,

GUSTAVO DE SOUZA SANTOS ENERGIA SOLAR LTDA.

Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DA CONCORRÊNCIA 04/2023.

Sônia Aparecida Granja Anelli

qui 16/11/2023 13:24

Para: GSS ENERGIA SOLAR <gss.energiasolar@gmail.com>;

Boa tarde!

Seguem as respostas ao pedido de questionamento.

1- para a comprovação das capacidades técnicas operacional e profissional, ficou previsto no Projeto Básico a apresentação de documentos que comprovem que a licitante e o profissional executaram obras de instalação de estrutura para fixação de painéis fotovoltaicos, independente do modelo (carport, telhado, solo, etc.);

2- os painéis já foram comprados pelo TRE/MS. A licitação prevê a instalação dessas placas, cujo fornecimento será feito pelo Tribunal.

3- as informações quanto à necessidade ou não de adequação do padrão de entrada de cada obra, constam no memorial Descritivo (Anexo VIII).

OBS: embora não seja obrigatória, recomendamos que as licitantes façam a VISTORIA TÉCNICA, conforme estipulado no Capítulo V do Projeto Básico, ainda mais por ser estabelecido o regime de contratação EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

Atenciosamente,

Sônia Aparecida Granja Anelli

Seção de Licitação e Compras

sonia.anelli@tre-ms.jus.br

compras@tre-ms.jus.br

pregoeiro@tre-ms.jus.br

TRE/MS - (67)2107-7026



De: GSS ENERGIA SOLAR <gss.energiasolar@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 14 de novembro de 2023 12:31:59

Para: pregoeiro; pregoeiretrem@gmail.com

Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DA CONCORRÊNCIA 04/2023.

Boa tarde. Também gostaríamos de esclarecer qual é o padrão de entrada de cada instalação? Se é bifásico ou trifásico? 220V ou 380V? Se o padrão está atualizado para receber energia fotovoltaica?

Atenciosamente,

GUSTAVO DE SOUZA SANTOS ENERGIA SOLAR LTDA.

Em ter., 14 de nov. de 2023 às 13:29, GSS ENERGIA SOLAR <gss.energiasolar@gmail.com> escreveu:

Boa tarde, prezados. A empresa GUSTAVO DE SOUZA SANTOS ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 34.526.607/0001-21, gostaria de esclarecimento acerca da Concorrência 04/2023 de energia fotovoltaica. Gostaríamos de esclarecer se os Atestados de Capacidade Técnica se tanto referente à empresa licitante quanto ao engenheiro responsável devem ser baseadas em instalações de estruturas de CARPORT, assim como serão feitas as instalações solicitadas pela licitação, ou se pode ser relativo a instalação em estrutura em telhado?

Também gostaríamos de esclarecer se é possível utilizar painéis de potência maior do que 460W e 465W, visto que essa potência não tem sido mais encontrada, podendo utilizar-se potência maior como a de 550W, gerando a mesma demanda?

Atenciosamente,

GUSTAVO DE SOUZA SANTOS ENERGIA SOLAR LTDA.