

Zimbra**katia.souza@tre-ms.jus.br**

Re: TRE-MATO GROSSO SUL-PREGÃO Nº 16/2019 – ELETRÔNICO-NOBREAKS

De : Katia Souza <katia.souza@tre-ms.jus.br> Ter, 16 de Abr de 2019 18:49

Assunto : Re: TRE-MATO GROSSO SUL-PREGÃO Nº 16/2019 – ELETRÔNICO-NOBREAKS

Para : paulo sisterpel <paulosisterpel@hotmail.com>

Responder para : Katia Souza <katia.souza@tre-ms.jus.br>

Trata-se de manifestação de licitante, referente ao Instrumento Convocatório – Edital do Pregão Eletrônico 16/2019.

Em síntese, o licitante apresenta pedido de esclarecimentos referente à parte técnica do item licitado, assim como questiona quanto à eventual ausência de exigências que no seu entender, são indispensáveis na referida licitação. Alega o licitante que, caso o Edital não preveja direito de preferência previsto no Decreto 7174/2010 e ainda não exija a certificação emitida pelo Ibama referente à Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, deverá a administração inserir tais determinações.

Em relação aos pedidos de esclarecimentos técnicos, conforme as informações elaboradas pela unidade demandante, esta pregoeira tem a esclarecer:

Item 1 - Questionamento:

no termo de referência existe a passagem "Autônima mínima de 15 min em plena carga", sendo que a aplicação implica diretamente em sua autonomia, sendo assim, solicitamos que seja informada qual a aplicação que será instalada neste equipamento para que possamos dimensionar a quantidade e tipo de bateria que a solução pode conter?

Fornecimento de energia ininterrupta **para microcomputadores** da Justiça Eleitoral de MS.

Item 2 - Questionamento:

no termo de referência existe a passagem "Autônima mínima de 15 min em plena carga", sendo que a aplicação implica diretamente em sua autonomia, sendo assim, solicitamos que seja informada qual a aplicação que será instalada neste equipamento para que possamos dimensionar a quantidade e tipo de bateria que a solução pode conter?

Fornecimento de energia ininterrupta **para microcomputadores** da Justiça Eleitoral de MS.

Item 3 - Questionamento:

no termo de referência existe a passagem "Autônima mínima de 10 min em plena carga", sendo que a aplicação implica diretamente em sua autonomia, sendo assim, solicitamos que seja informada qual a aplicação que será instalada neste equipamento para que possamos dimensionar a quantidade e tipo de bateria que a solução pode conter?

Fornecimento de energia ininterrupta **para equipamentos de comunicação** da Justiça Eleitoral de MS.

Em relação às demais alegações do licitante quanto à eventual ausência de requisitos no instrumento convocatório, esta pregoeira entende que tal pedido tem natureza jurídica de impugnação ao edital.

Pois bem. Em se tratando de impugnação ao Edital, existem requisitos básicos não observados pelo licitante, quando da apresentação de seu petição.

Com efeito, consta do item 16.7 do instrumento convocatório:

"16.7. A impugnação impetrada em nome de pessoa jurídica deverá ser acompanhada do devido instrumento de procuração, bem como dos documentos que comprovem poderes do impetrante para peticionar em nome da empresa."

Pelo exposto, fica a licitante MAPPE BRASIL LTDA intimada a regularizar seu pedido de impugnação, para adequá-lo ao que está previsto no item 16.7 do Edital.

Campo Grande, MS 22 de abril de 2019.

Kátia Simone Maia de Souza

Pregoeira

Pregão Eletrônico 16/2019.

De: "paulo sisterpel" <paulosisterpel@hotmail.com>

Para: pregoeiro@tre-ms.jus.br

Enviadas: Terça-feira, 16 de Abril de 2019 13:55:15

Assunto: TRE-MATO GROSSO SUL-PREGÃO Nº 16/2019 –
ELETRÔNICO-NOBREAKS

Olá !

Tudo bem ?

Segue cotação solicitada :

Item 1 - Questionamento :

no termo de referência existe a passagem "Autonomia mínima de 15 min em plena carga", sendo que a aplicação implica diretamente em sua autonomia, sendo assim, solicitamos que seja informada qual a aplicação que será instalada neste equipamento para que possamos dimensionar a quantidade e tipo de bateria que a solução pode conter?

Além dos questionamentos supra informados acima, vimos através deste solicitar a inserção no Edital (caso não esteja sendo aplicado):

A) Do direito de preferência para as Indústrias Nacionais, conforme disposto na Lei 8.666/93, Decreto 7.174/2010, tendo em vista que colaboram para a sustentabilidade econômica brasileira e regulamenta "a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União e devem ser aplicados.

B) Da Solicitação do Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata.

Item 2 - Questionamento :

no termo de referência existe a passagem "Autonomia mínima de 15 min em plena carga", sendo que a aplicação implica diretamente em sua autonomia, sendo assim, solicitamos que seja informada qual a aplicação que será instalada neste equipamento para que possamos dimensionar a quantidade e tipo de bateria que a solução pode conter?

Além dos questionamentos supra informados acima, vimos através deste solicitar a inserção no Edital (caso não esteja sendo aplicado):

A) Do direito de preferência para as Indústrias Nacionais, conforme disposto na Lei 8.666/93, Decreto 7.174/2010, tendo em vista que colaboram para a sustentabilidade econômica brasileira e regulamenta "a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União e devem ser aplicados.

B) Da Solicitação do Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata.

Se aceito, participaremos com o NOBREAK NEW EASY PRO 1.400VA | NEP 1400D CBU-TI BL -Cód. 4035
Valor R\$ 690,36 a Unidade

Item 3 - Questionamento :

no termo de referência existe a passagem "Autonomia mínima de 10 min em plena carga", sendo que a aplicação implica diretamente em sua autonomia, sendo assim, solicitamos que seja informada qual a aplicação que será instalada neste equipamento para que possamos dimensionar a quantidade e tipo de bateria que a solução pode conter?

Além dos questionamentos supra informados acima, vimos através deste solicitar a inserção no Edital (caso não esteja sendo aplicado):

A) Do direito de preferência para as Indústrias Nacionais, conforme disposto na Lei 8.666/93, Decreto 7.174/2010, tendo em vista que colaboram para a sustentabilidade econômica brasileira e regulamenta "a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União e devem ser aplicados.

B) Da Solicitação do Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata.

Se aceito, participaremos com o NOBREAK SAVE NSV 600 STD TI BL - CÓD 4120

Valor R\$ 253,58 a Unidade.

T

Dúvidas estamos à disposição.

Atenciosamente,
MAPPE BRASIL LTDA
13266239/0001-50
RUA GETÚLIO VARGAS 1107- CENTRO
85010280-GUARAPUAVA-PR
42-3035-4433
PAULO S ANDRADE
ADM

Em 15/04/2019 15:03, paulo sisterpel escreveu:

Item Descrição

1

Nobreaks de 1400VA - Tipo 1 (375 unidades) com as seguintes características mínimas:

Forma de onda senoidal pura; 1400VA ou superior; Filtro de linha interno; Porta fusível externo com 1 unidade reserva; Modelo bivolt automático 115-127/220V~ com saída 115V~ Nobreak ter tecnologia para recarga de baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado e conectado a rede elétrica; Alarme audiovisual para queda de rede; Botão liga/desliga temporizado (para evitar desligamentos acidentais); Leds que indiquem o nível de carga das baterias; No mínimo 5 tomadas de saída Padrão NBR14136; Cabo de força com plugue macho Padrão NBR14136; Baterias internas de seladas livre de manutenção, à prova de vazamento; Autonomia mínima de 15 min em plena carga; Equipamentos de referência: Marca/Modelo: NHS Premium 2000va Senoidal Bivolt , Marca/Modelo: VOLT 1400, 1400va Senoidal Bivolt ou similar; Garantia mínima: Garantia do fabricante de 24 (vinte e quatro) meses; Assistência técnica por rede autorizada em Campo Grande/MS;

Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Maximo	Valor Total	Máximo	Un
375						

Item Descrição 2 Cota ME/EPP - Nobreaks de 1400VA - Tipo 1 (125 unidades) com as seguintes características mínimas:

Forma de onda senoidal pura; 1400VA ou superior; Filtro de linha interno; Porta fusível externo com 1 unidade reserva; Modelo bivolt automático 115-127/220V~ com saída 115V~ Nobreak ter tecnologia para recarga de baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado e conectado a rede elétrica; Alarme audiovisual para queda de rede; Botão liga/desliga temporizado (para evitar desligamentos acidentais); Leds que indiquem o nível de carga das baterias; No mínimo 5 tomadas de saída Padrão NBR14136; Cabo de força com plugue macho Padrão NBR14136; Baterias internas de seladas livre de manutenção, à prova de vazamento; Autonomia mínima de 15 min em plena carga; Equipamentos de referência: Marca/Modelo: NHS Premium 2000va Senoidal Bivolt , Marca/Modelo: VOLT 1400, 1400va Senoidal Bivolt ou similar; Garantia mínima: Garantia do fabricante de 24 (vinte e quatro) meses; Assistência técnica por rede autorizada em Campo Grande/MS;

Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Máximo	Valor Total	Máximo	Un
125	R\$ 2.132,13	R\$ 266.516,25				

Item Descrição

3

Nobreaks de 600VA - Tipo 2 (75 unidades) com as seguintes características mínimas:

Forma de onda semi-senoidal ou senoidal pura; 600VA ou superior; Filtro de linha interno; Porta fusível externo com 1 unidade reserva; Modelo bivolt automático 115-127/220V~ com saída 115V~ Nobreak ter ter tecnologia para recarga de baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado e conectado a rede elétrica; Alarme audiovisual para queda de rede; Botão liga/desliga temporizado (para evitar desligamentos acidentais); Leds que indiquem o nível de carga das baterias; No mínimo 4 tomadas de saída Padrão NBR14136; Cabo de força com plugue macho Padrão NBR14136; Baterias internas de seladas livre de manutenção, à prova de vazamento; Autonomia mínima de 10 min em plena carga; Equipamentos de referência: Marca/Modelo: NHS Mini III Semi-Senoidal Bivolt; Marca/Modelo: VOLT 700, 700va Senoidal Bivolt; ou similar; Garantia mínima: Garantia do fabricante de 24 (vinte e quatro) meses; Assistência técnica por rede autorizada em Campo Grande/MS; Unidades quantidade valor unitário valor total máximo Un 75

AT,
MAPPE BRASIL LTDA

--

Kátia Souza
Analista Judiciário

Seção de Licitação e Compras
SAF/CRM/SLC - TRE/MS
Fone: (67) 2107-7095
