

Zimbra

graziela.goncalves@tre-ms.jus.br

---

**Re: Solicitação de Esclarecimento - TRE MS - Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021**

---

**De :** Seção de Licitação e Compras <slc@tre-ms.jus.br>

Ter, 30 de Nov de 2021 16:39

**Assunto :** Re: Solicitação de Esclarecimento - TRE MS - Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021**Para :** deborah eletricaradiante  
<deborah.eletricaradiante@gmail.com>, caroline  
eletricaradiante  
<caroline.eletricaradiante@gmail.com>**Cc :** slc@tre-ms.jus.br

Prezadas Senhoras,

Encaminho abaixo, resposta da unidade técnica deste Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul acerca do pedido de esclarecimento enviado por essa empresa.

Informo que o documento também está disponível na pagina da internet deste TRE/MS e Comprasnet.

Atenciosamente,

--

Graziela Gonçalves S. Jurado  
Seção de Licitação e Compras  
CRM/SAF - TRE/MS  
Fone: (67) 2107-7092

---

**De:** "Diogo Campos dos Anjos" <diogo.campos@tre-ms.jus.br>**Para:** "Graziela Goncalves" <graziela.goncalves@tre-ms.jus.br>**Enviadas:** Segunda-feira, 29 de Novembro de 2021 14:09:29**Assunto:** Re: Solicitação de Esclarecimento - TRE MS - Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021

Boa tarde Graziela,

Segue esclarecimento sobre o questionamento abaixo:

- O quantitativo de cabo para o Item 3 do Pregão 32/2021 é de 6.000 metros, podendo ser solicitado à contratada a entrega dos cabos tanto nas cores preta ou vermelha.

Atenciosamente,

---

Diogo Campos dos Anjos

Analista Judiciário - Engenheiro Civil  
Coordenador de Engenharia  
COENG/SAF/TRE-MS  
(67)2107-7000 ramal: 7221

---

---

**De:** "Graziela Goncalves" <graziela.goncalves@tre-ms.jus.br>  
**Para:** "Diogo Campos" <diogo.campos@tre-ms.jus.br>  
**Enviadas:** Segunda-feira, 29 de Novembro de 2021 12:45:45  
**Assunto:** Fwd: Solicitação de Esclarecimento - TRE MS - Edital PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2021

Prezado Sr. Eng. Diogo,

Encaminho o pedido de esclarecimento referente ao Item 3 do PG 32/2021.

Atenciosamente,

Graziela Gonçalves S. Jurado  
Seção de Licitação e Compras  
CRM/SAF - TRE/MS  
Fone: (67) 2107-7092

---

**De:** "Déborah G. Pereira" <deborah.eletricaradiante@gmail.com>  
**Para:** pregoeiro@tre-ms.jus.br  
**Cc:** pregoirotrems@gmail.com, "caroline eletricaradiante" <caroline.eletricaradiante@gmail.com>  
**Enviadas:** Segunda-feira, 29 de Novembro de 2021 9:49:08  
**Assunto:** Solicitação de Esclarecimento - TRE MS - Edital PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2021

Bom dia

Gostaria de solicitar um Esclarecimento referente ao Edital do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul - Pregão Eletrônico N. 032/2021, de fornecimento de Equipamentos Fotovoltaicos.

No Anexo I - Termo de Referência, no Capítulo III - dos equipamentos, quantidades e preços máximos. O item 3 diz o seguinte:

" *Item 03 - Cabo Solar 6,0 mm<sup>2</sup> 1,8 kVcc Flexível:*  
- *Seção: 6,0 mm<sup>2</sup>;*  
- *Classe de isolamento: 1,8 kVcc;*  
- *Temperatura ambiente: -40°C a 90°C;*  
- *Resistência a raios UV, (...) **cores preto ou vermelho.***  
*Unidade: metros*  
*Quantidade: 6.000 (...)"*

**O circuito CC no sistema fotovoltaico exige que seja usado tanto o cabo preto quanto o cabo vermelho** para diferenciação de circuitos negativo e positivo.

**Q:** Deve ser cotado 3.000,00 mt de cabo preto e 3.000,00 mt de cabo vermelho ?

Aguardo o retorno.  
Atenciosamente,

--

**DÉBORAH G. PEREIRA**

ENG<sup>a</sup> ELETRICISTA

E-MAIL: [deborah.eletricaradiante@gmail.com](mailto:deborah.eletricaradiante@gmail.com)

FONE: +55 62 98124-8423

--

---