

# PREGÃO ELETRÔNICO



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral  
Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Mato Grosso do Sul

Pregão Eletrônico Nº 00020/2021

## RESULTADO POR FORNECEDOR

57.334.195/0001-23 - POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LT

| Item | Descrição                                        | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário  | Valor Global    |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1    | <u>Locação de energia ininterrupta (nobreak)</u> | Unidade                 | 1          | R\$ 19.356,0000       | R\$ 12.900,0000 | R\$ 12.900,0000 |

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Item 1 - LOCAÇÃO DE NOBREAK COM CAPACIDADE DE 20KVA 1. Os equipamentos deverão atender às seguintes especificações: 1.1. NOBREAK 20 KVA (prédio-sede do TRE/MS): 1.1.1. Nobreak novo, de primeiro uso, de no mínimo 20KVA; 1.1.2. Tensão de Entrada: Trifásica 220V (F+F+F+N+T); 1.1.3. Tensão de Saída: Trifásica 220V (F+F) / 127V (F+N); 1.1.4. Tecnologia: Nobreak On-Line, Dupla Conversão; 1.1.5. Não serão aceitos transformadores externos, devido ao espaço exíguo no local de instalação; 1.1.6. Frequência de saída: 60Hz; 1.1.7. Fator de Crista: maior ou igual a 3:1; 1.1.8. Fator de Potência de Entrada: maior ou igual a 0.92; 1.1.9. Fator de Potência de Saída: maior ou igual a 0.8; 1.1.10. Possuir bypass manual e automático, sem interrupção da carga; 1.1.11. Autonomia: no mínimo 60 (sessenta) minutos em carga plena; 1.1.12. Manutenções preventivas com periodicidade recomendadas pelo fabricante do nobreak e manutenções corretivas, quando se fizerem necessárias; R\$ 2.500,00 R\$ 30.000,00 1.1.13. O nobreak deverá ser compatível com grupos geradores; 1.1.14. Deverá possuir porta RJ-45 para monitoramento SNMP do nobreak, através da rede; 1.1.15. Acordo de nível de serviço de 5 horas (prazo máximo para solução de defeitos constatados pela fiscalização); 1.1.16. O nobreak deverá possuir baterias do tipo estacionárias, seladas, livres de manutenção; 1.1.17. Fornecimento de todos os insumos necessários para o perfeito funcionamento do equipamento, incluindo gabinetes para acomodação de baterias; 1.1.18. Local reservado para a instalação do nobreak dentro do DATACENTER: 1.1.18.1. Dimensões: Altura: 2,12m / Largura: 1,53m / Profundidade: 1,23m. 1.1.18.2. Existem algumas portas até o local de instalação. As medidas menores, que interferirão no acesso são as seguintes: Altura: 2,10m / Largura: 89cm. 1.1.19. Local reservado para a instalação das baterias: 1.1.19.1. Dimensões: Altura: 2,17m / Largura: 78cm / Profundidade: 1,32m. 1.1.19.2. Existem algumas portas até o local de instalação. As medidas menores que interferirão no acesso são as seguintes: Altura: 2,10m / Largura: 67cm; 1.1.20. O nobreak deverá operar em ambiente com temperaturas de 20°C a 40°C;

**Total do Fornecedor: R\$ 12.900,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 12.900,0000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o  
Relatório

Voltar