

Resultado por Fornecedor



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Mato Grosso do Sul

Pregão Nº 00047/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

27.500.796/0001-06 - PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Energia solar - painel , controle eletronico , me-canismo movimentacao painel</u>	Unidade	434	R\$	R\$	R\$
				1.743,0800969,0000		420.546,0000

Marca: Osda

Fabricante: Osda

Modelo / Versão: 550wp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Painéis Solares Fotovoltáicos: placas de potência mínima de 550 Wp; módulos de silício monocristalino, certificado do Inmetro classe A, mínimo de 144 células; controladores de carga tipo MPPT, Cobertura frontal Vidro temperado 3,2mm revestimento antirreflexo, transmissão, baixo teor de ferro, vidro temperado; estrutura Alumínio anodizado, Célula P-Type monocristalina; caixa de junção Classe de proteção IP68 ou superior; estrutura reforçada para suportar ação de vento até 2.400 Pa; eficiência do painel de no mínimo 21,00% na conversão de energia luminosa em elétrica nas condições padrão de teste - STC - Standard Test Conditions (1000 W/m2; 25°C; AM 1.5); garantia contra defeitos de material e fabricação mínima de 10 anos; garantia linear de desempenho, com rendimento mínimo de 84% ao final do 25o ano."

Total do Fornecedor: R\$ 420.546,0000

38.924.186/0001-48 - BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Energia solar - painel , controle eletronico , me-canismo movimentacao painel</u>	Unidade	31	R\$	R\$	R\$
				1.743,0800969,0000		30.039,0000

Marca: Osda

Fabricante: Osda

Modelo / Versão: 550wp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Painéis Solares Fotovoltáicos: placas de potência mínima de 550 Wp; módulos de silício monocristalino, certificado do Inmetro classe A, mínimo de 144 células; controladores de carga tipo MPPT, Cobertura frontal Vidro temperado 3,2mm revestimento antirreflexo, transmissão, baixo teor de ferro, vidro temperado; estrutura Alumínio anodizado, Célula P-Type monocristalina; caixa de junção Classe de proteção IP68 ou superior; estrutura reforçada para suportar ação de vento até 2.400 Pa; eficiência do painel de no mínimo 21,00% na conversão de energia luminosa em elétrica nas condições padrão de teste - STC - Standard Test Conditions (1000 W/m2; 25°C; AM 1.5); garantia contra defeitos de material e fabricação mínima de 10 anos; garantia linear de desempenho, com rendimento mínimo de 84% ao final do 25o ano;"

Total do Fornecedor: R\$ 30.039,0000

Valor Global da Ata: R\$ 450.585,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar