



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70016 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.D.O SUL

PREGÃO 90018/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de nobreak.
Entrega de propostas: De 22/04/2024 às 08:00 até 13/05/2024 às 14:00
Abertura da sessão pública: Dia 13/05/2024 às 14:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto/Fechado

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/05/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/05/2024 às 14:01:24	Boa tarde, Senhoras e Senhores Licitantes!
Sistema	13/05/2024 às 14:01:38	Lembro às Sras. e aos Srs. Licitantes a importância de permanecerem conectados ao sistema e atentos às mensagens do chat, durante toda a sessão deste Pregão, haja vista que a comunicação entre esta Pregoeira e Vossas Senhorias será feita unicamente por aquela ferramenta.
Sistema	13/05/2024 às 14:02:01	Informações Importantes:
Sistema	13/05/2024 às 14:02:11	Para aceitação da proposta, o Pregoeiro convocará a licitante para encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, a COMPROVAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CAMPO GRANDE/MS, nos termos do capítulo 4 do Termo de Referência.
Sistema	13/05/2024 às 14:02:26	O licitante melhor classificado também deverá apresentar, ou enviar juntamente com a proposta, sob pena de não-aceitação, o laudo físico-químico de composição, emitido por laboratório acreditado junto ao INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n 08, de 03/09/2012, ou outro documento comprobatório de que a composição do produto ofertado respeita os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na referida Resolução.
Sistema	13/05/2024 às 14:25:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/05/2024 às 14:27:23	Prezados
Sistema	13/05/2024 às 14:27:58	Solicito alguns instantes
Sistema	13/05/2024 às 18:05:03	Prezados, tendo em vista o horário, SUSPENDEREI a sessão pública, ficando todos desde já cientes que retornarei no dia 16/05/2024 às 14hs.
Sistema	16/05/2024 às 14:01:11	Prezados Licitantes
Sistema	16/05/2024 às 14:01:15	Boa tarde
Sistema	16/05/2024 às 16:53:08	Sendo assim, SUSPENDEREI a presente sessão pública, ficando todos desde já cientes da sua continuidade no dia 20/05/2024 às 14hs (horário de Brasília).
Sistema	20/05/2024 às 14:00:33	Boa tarde
Sistema	20/05/2024 às 15:52:56	Informo que recebi a documentação e encaminhei para a unidade requisitante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2024 às 15:53:15	Solicito alguns instantes para a realização da análise
Sistema	20/05/2024 às 16:31:08	claro
Sistema	20/05/2024 às 16:31:12	vou abrir o anexo
Sistema	20/05/2024 às 17:17:22	Prezados
Sistema	20/05/2024 às 17:19:27	SUSPENDEREI a presente sessão pública, ficando todos desde já cientes da sua continuidade no dia 21/05/2024 às 14hs (horário de Brasília).
Sistema	21/05/2024 às 14:00:14	Boa tarde
Sistema	21/05/2024 às 16:06:46	Prezados
Sistema	21/05/2024 às 16:07:20	Foi recebida a documentação da empresa RAUL MUELLER SCHRAMM e encaminhada para análise da unidade requisitante
Sistema	21/05/2024 às 16:07:29	solicito aguardarem alguns instantes
Sistema	21/05/2024 às 16:43:16	Tendo em vista o horário, informo que SUSPENDEREI a presente sessão pública, ficando todos desde já cientes da sua continuidade no dia 22/05/2024 às 14hs (horário de Brasília).
Sistema	22/05/2024 às 14:00:18	Boa tarde
Sistema	22/05/2024 às 16:54:37	Tendo em vista o horário, informo que SUSPENDEREI a presente sessão pública, ficando todos desde já cientes da sua continuidade no dia 23/05/2024 às 14hs (horário de Brasília).
Sistema	23/05/2024 às 14:00:39	Boa tarde

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/05/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
13/05/2024 às 14:25:03	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Saída: 115 V, Normas Técnicas: Nbr 14136

Valor estimado:	R\$ 2.888,4300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.201.***-*4 - ERIKA MURACKAMI DUARTE DA ROSA

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.879.103/0001-30 - 53.879.103 ADRIANA TEIXEIRA OTO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.888.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Te Modelo/versão: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Te Valor proposta: R\$ 2.888.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.273.391/0001-74 - LM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AP' C Modelo/versão: 115V Valor proposta: R\$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
38.504.819/0001-69 - FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.880,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Nobreak TS Shara UPS Senoidal Universal, 2200VA, 8 Modelo/versão: Nobreak TS Shara UPS Senoidal Universal, 2200VA, 8 Valor proposta: R\$ 2.880,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
33.456.016/0001-62 - RAUL MUELLER SCHRAMM Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.800,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: cr energia Modelo/versão: cr energia Valor proposta: R\$ 2.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.746,9700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CR / CR ENERGIA Modelo/versão: KSB 2500BS Valor proposta: R\$ 2.887,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
50.380.920/0001-50 - V. C. M. PAIVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.550,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TS SHARA Modelo/versão: Nobreak Ts Shara, Ups Mini, 600VA, Entrada, Monovo Valor proposta: R\$ 2.888,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.479.022/0001-75 - VERSA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.890,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: cr Modelo/versão: knb Valor proposta: R\$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
23.539.439/0001-92 - MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.221,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TS Shara Modelo/versão: 4452 Valor proposta: R\$ 2.888,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
54.106.195/0001-88 - 54.106.195 ANTONIA REGIANE NUNES SAMPAIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.700,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOBREAK Modelo/versão: NOBREAK Valor proposta: R\$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
49.808.880/0001-16 - 49.808.880 ESTEFANI SILVA SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.744,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ts shara Modelo/versão: ts shara Valor proposta: R\$ 2.888,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
13/05/2024 14:01:45	49.479.022/0001-75	R\$ 2.750,0000
13/05/2024 14:02:07	23.539.439/0001-92	R\$ 2.749,0000
13/05/2024 14:02:51	49.479.022/0001-75	R\$ 2.700,0000
13/05/2024 14:03:58	49.816.576/0001-10	R\$ 2.746,9700
13/05/2024 14:10:14	23.539.439/0001-92	R\$ 2.699,0000
13/05/2024 14:10:37	49.479.022/0001-75	R\$ 2.500,0000
13/05/2024 14:11:04	23.539.439/0001-92	R\$ 2.499,0000
13/05/2024 14:12:20	50.380.920/0001-50	R\$ 2.495,0000
13/05/2024 14:12:32	23.539.439/0001-92	R\$ 2.400,0000
13/05/2024 14:14:08	54.106.195/0001-88	R\$ 2.700,0000
13/05/2024 14:14:26	49.479.022/0001-75	R\$ 2.350,0000
13/05/2024 14:14:53	23.539.439/0001-92	R\$ 2.300,0000
13/05/2024 14:14:57	49.808.880/0001-16	R\$ 2.745,0000
13/05/2024 14:14:59	50.380.920/0001-50	R\$ 2.150,0000
13/05/2024 14:15:00	23.539.439/0001-92	R\$ 2.250,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/05/2024 14:15:08	49.479.022/0001-75	R\$ 2.100,0000
13/05/2024 14:15:14	50.380.920/0001-50	R\$ 2.040,0000
13/05/2024 14:15:20	49.479.022/0001-75	R\$ 2.000,0000
13/05/2024 14:15:34	50.380.920/0001-50	R\$ 1.980,0000
13/05/2024 14:15:52	49.479.022/0001-75	R\$ 1.950,0000
13/05/2024 14:15:57	50.380.920/0001-50	R\$ 1.900,0000
13/05/2024 14:16:03	49.479.022/0001-75	R\$ 1.890,0000
13/05/2024 14:16:15	50.380.920/0001-50	R\$ 1.800,0000
13/05/2024 14:20:40	23.539.439/0001-92	R\$ 2.221,0000
13/05/2024 14:21:09	50.380.920/0001-50	R\$ 1.550,0000
13/05/2024 14:22:21	49.808.880/0001-16	R\$ 2.744,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/05/2024 14:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/05/2024 14:19:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.800,0000 e R\$ 2.745,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:24:34 do dia 13/05/2024.
Sistema	13/05/2024 14:24:35	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.221,0000, R\$ 2.744,0000 e R\$ 1.550,0000.
Sistema	13/05/2024 14:24:35	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 50.380.920/0001-50	13/05/2024 14:30:59	Prezado
Sistema para o participante 50.380.920/0001-50	13/05/2024 14:33:05	A unidade técnica está realizando a análise do modelo ofertado.
pelo participante 50.380.920/0001-50	13/05/2024 14:38:50	Entendido Sr. pregoeiro.
Sistema para o participante 50.380.920/0001-50	13/05/2024 14:44:11	Acerca da marca/modelo ofertado pela empresa, a Unidade Requisitante se manifestou nos seguintes termos:
Sistema para o participante 50.380.920/0001-50	13/05/2024 14:44:25	Prezada Pregoeira, Considerando que o equipamento ofertado não corresponde às especificações mínimas contidas no Estudo Técnico Preliminar, nem às diretrizes previstas no Termo de Referência, notadamente quanto à potência, tempo mínimo de autonomia e quantidade de tomadas, dentre outros itens, informo que referido equipamento não atende as necessidades pretendidas com o presente processo de aquisição. Atenciosamente,
Sistema para o participante 50.380.920/0001-50	13/05/2024 14:45:01	Sendo assim, será realizada sua desclassificação, passando a análise para a p´roxima empresa.
Sistema para o participante 49.479.022/0001-75	13/05/2024 14:57:07	Prezado
Sistema para o participante 49.479.022/0001-75	13/05/2024 14:58:19	Visando a melhor análise quanto ao produto ofertado pela empresa, a unidade requisitante solicita informações adicionais.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.479.022/0001-75	13/05/2024 14:59:45	Sendo assim, solicito o encaminhamento de folder/catálogo ou indicação de site onde possa ser verificada todas as especificações do produto ofertado.
Sistema para o participante 49.479.022/0001-75	13/05/2024 15:02:23	Para isso, darei o prazo de 2 horas a partir da solicitação do anexo
Sistema para o participante 49.479.022/0001-75	13/05/2024 15:03:32	Sr. Fornecedor VERSA COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.479.022/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 13/05/2024. Justificativa: Encaminhamento de folder/catálogo do produto ofertado para análise pela unidade requisitante..
pelo participante 49.479.022/0001-75	13/05/2024 15:50:23	Boa tarde, conforme falado por telefone, nosso equipamento não possui rohs pois a mesma é uma norma utilizada fora do Pais e não deveria ser solicitada no Brasil, ademais Inmetro não cabe para equipamentos de nobreaks, somente para estabili zadores de 1 a 3 kva conforme normativa.
Sistema para o participante 49.479.022/0001-75	13/05/2024 17:04:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:04:00 de 13/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VERSA COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.479.022/0001-75.
Sistema para o participante 49.479.022/0001-75	13/05/2024 17:07:28	Prezado A convocação foi para o encaminhamento de folder/catálogo do produto ofertado visando sua análise e não o encaminhamento do laudo físico-químico (convocação própria).
Sistema para o participante 49.479.022/0001-75	13/05/2024 17:07:36	Sendo assim, considerando o não encaminhamento da documentação solicitada, informo que a proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 23.539.439/0001-92	13/05/2024 17:17:19	Prezado
Sistema para o participante 23.539.439/0001-92	13/05/2024 17:17:41	A Unidade requisitante esta realizando análise do produto ofertado
Sistema para o participante 23.539.439/0001-92	13/05/2024 17:17:52	solicito que aguarde alguns instantes
pelo participante 23.539.439/0001-92	14/05/2024 08:22:30	Bom dia, Ok
Sistema para o participante 23.539.439/0001-92	16/05/2024 14:05:03	Prezado
Sistema para o participante 23.539.439/0001-92	16/05/2024 14:05:31	A unidade requisitante realizou análise do produto ofertado e nos informou o seguinte:
Sistema para o participante 23.539.439/0001-92	16/05/2024 14:06:14	após leitura mais detida das especificações do nobreak TS Shara 4452, verifiquei que este possui fator de potência de saída igual a 0,7, ao passo que nas especificações do Termo de Referência consta fator de potência igual a 1, divergindo das especificações esperadas para a presente contratação justamente em um ponto caro às políticas do Poder Judiciário, relativo à sustentabilidade, já que o produto ofertado tem rendimento ou eficiência
Sistema para o participante 23.539.439/0001-92	16/05/2024 14:06:26	inferior ao especificado. Dessa forma, este Demandante opina pelo não atendimento das especificações do presente procedimento licitatório.
Sistema para o participante 23.539.439/0001-92	16/05/2024 14:06:59	Sendo assim, realizarei a desclassificação da proposta, passando para a análise do próximo colocado.
Sistema para o participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 14:08:52	Prezada
Sistema para o	16/05/2024 14:12:18	Como não foi informado a Marca/Modelo na proposta eletrônica, solicito que informe no Chat a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 14:12:18	MARCA/MODELO ofertada
Sistema para o participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 14:18:35	Visando maiores informações sobre as especificações do produto, solicito também encaminhamento de folder/catálogo ou indicação de site onde possa ser verificada todas as especificações do produto ofertado.
Sistema para o participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 14:18:46	As informações poderão ser prestadas no chat ou por envio de documentos pelo sistema.
Sistema para o participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 14:19:18	Prazo para resposta: 2 horas a contar da abertura do anexo. Caso não responda e/ou não envie as informações necessárias a proposta será recusada.
Sistema para o participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 14:20:07	Sr. Fornecedor 54.106.195 ANTONIA REGIANE NUNES SAMPAIO, CNPJ 54.106.195/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Encaminhamento de informações sobre a proposta. MARCA/MODELO ofertado.
pelo participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 15:20:03	boa tarde
pelo participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 15:20:06	estarei enviando agora
pelo participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 16:15:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:49 de 16/05/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 54.106.195 ANTONIA REGIANE NUNES SAMPAIO, CNPJ 54.106.195/0001-88.
Sistema para o participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 16:39:18	Prezada
Sistema para o participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 16:40:10	A unidade requisitante realizou análise da proposta ofertada
Sistema para o participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 16:40:24	nos seguintes termos:
Sistema para o participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 16:40:49	Senhora Pregoeira, Após leitura das especificações do nobreak TS Shara 4222, verifiquei que este possui fator de potência de saída igual a 0,7, ao passo que nas especificações do Termo de Referência consta fator de potência igual a 1 (um inteiro), divergindo das especificações esperadas para a presente contratação em uma questão importante às políticas do Poder Judiciário, relativo à sustentabilidade, já que o produto ofertado tem rendimento ou
Sistema para o participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 16:41:02	eficiência energética inferior ao especificado. Dessa forma, este Demandante opina pelo não atendimento das especificações do presente procedimento licitatório.
Sistema para o participante 54.106.195/0001-88	16/05/2024 16:41:35	Sendo assim, farei a a desclassificação da proposta.
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	16/05/2024 16:42:57	Prezada
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	16/05/2024 16:43:55	solicito que informe no Chat o MODELO ofertado
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	16/05/2024 16:44:41	Visando maiores informações sobre as especificações do produto, solicito também encaminhamento de folder/catálogo ou indicação de site onde possa ser verificada todas as especificações do produto ofertado.
Sistema para o participante	16/05/2024 16:45:13	As informações poderão ser prestadas no chat ou por envio de documentos pelo sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
49.808.880/0001-16	16/05/2024 16:45:13	As informações poderão ser prestadas no chat ou por envio de documentos pelo sistema.
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	16/05/2024 16:48:12	Prezada
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	16/05/2024 16:51:06	Em virtude do horário, não será possível dar 2 horas de prazo para que se manifeste sem que ultrapasse as 18hs (Horario de Brasília)
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	16/05/2024 16:51:33	Peço Desculpas e Peço que desconsidere a minha última convocação
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	20/05/2024 14:01:37	Prezado
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	20/05/2024 14:01:50	solicito que informe no Chat o MODELO ofertado
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	20/05/2024 14:02:04	Visando maiores informações sobre as especificações do produto, solicito também encaminhamento de folder/catálogo ou indicação de site onde possa ser verificada todas as especificações do produto ofertado.
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	20/05/2024 14:02:10	As informações poderão ser prestadas no chat ou por envio de documentos pelo sistema.
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	20/05/2024 14:02:19	Darei o prazo de duas horas,a partir da convocação do sistema de anexos, para que se relize o solicitado.
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	20/05/2024 14:03:13	Sr. Fornecedor 49.808.880 ESTEFANI SILVA SANTOS, CNPJ 49.808.880/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 20/05/2024. Justificativa: Encaminhamento de informações acerca do produto ofertado para que seja realizada a análise das especificações..
pelo participante 49.808.880/0001-16	20/05/2024 15:40:50	Prezado(a), boa tarde. Segue os anexos. Permaneço a disposição.
pelo participante 49.808.880/0001-16	20/05/2024 15:40:54	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:54 de 20/05/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor 49.808.880 ESTEFANI SILVA SANTOS, CNPJ 49.808.880/0001-16.
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	20/05/2024 16:03:20	Prezada
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	20/05/2024 16:03:36	A unidade requisitante se manifestou nos seguintes termos:
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	20/05/2024 16:03:47	Senhora Pregoeira, Após leitura das especificações do nobreak TS Shara 4452, verifiquei que este possui fator de potência de saída igual a 0,7, ao passo que nas especificações do Termo de Referência consta fator de potência igual a 1 (um inteiro), divergindo das especificações esperadas para a presente contratação em uma questão importante às políticas do Poder Judiciário, relativo à sustentabilidade, já que o produto ofertado tem rendimento ou
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	20/05/2024 16:03:55	eficiência energética inferior ao especificado. Dessa forma, este Demandante opina pelo não atendimento das especificações do presente procedimento licitatório. Atenciosamente,
Sistema para o participante 49.808.880/0001-16	20/05/2024 16:04:40	Sendo assim, farei a desclassificação da empresa
Sistema	20/05/2024 16:06:42	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 2.746,9700, R\$ 2.800,0000 e R\$ 2.880,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2024 16:06:42	11:39 do dia 20/05/2024.
Sistema	20/05/2024 16:11:40	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	20/05/2024 16:11:40	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 3.000,0000 e R\$ 2.888.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:40 do dia 20/05/2024.
Sistema	20/05/2024 16:16:41	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	20/05/2024 16:16:41	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 16:19:42	Prezada
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 16:20:14	Tendo em vista já ter colocado a MARCA/MODELO do produto ofertado, encaminharei para an´lise da unidade requisitante
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 16:20:25	Solicito aguardem alguns instantes
pelo participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 16:23:49	boa tarde
pelo participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 16:25:39	Senhor pregoeiro, posso estar enviando o catálogo para análise.
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 16:32:48	Sr. Fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.816.576/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 20/05/2024. Justificativa: Conforme solicitado.
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 16:33:46	Sr Licitante, abri o anexo para, querendo, coloque os documentos que entender conveniente
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 16:35:03	a unidade requisitante entretanto me informou que os dados enviados são suficintes para análise
pelo participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 16:43:07	Ok, fico no aguardo
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 16:59:59	Prezado
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 17:00:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 20/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.816.576/0001-10.
pelo participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 17:00:45	ok
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 17:01:38	A unidade requisitante se manifestou acerca do produto ofertado nos seguintes termos:
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 17:02:11	Prezada Pregoeira, Em pesquisa ao site da fabricante do equipamento ofertado, este Demandante constatou que o nobreak CR mod. KSB 2500BS não atende às especificações do Termo de Referência, pelas razões abaixo: 1- Não possui onda do tipo senoidal pura, conforme TR, mas onda senoidal modificada, incompatível com o sistema de CFTV e divergente do TR;
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 17:02:25	2- Fator de potência 07, ao passo que o TR indica fator de potência igual a 1 (um inteiro). Fator de potência inferior a 1 indicam gasto energético com maior resistividade, demonstrando tratar-se de produto com menor eficiência energética; 3- Apenas 6 (seis) tomadas, ao passo que nas especificações indicam 8 (oito) tomadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	20/05/2024 17:02:57	Sendo assim, farei a desclassificação
Sistema para o participante 33.456.016/0001-62	21/05/2024 14:00:33	Prezado
Sistema para o participante 33.456.016/0001-62	21/05/2024 14:00:53	solicito que informe o MODELO ofertado
Sistema para o participante 33.456.016/0001-62	21/05/2024 14:01:08	Visando maiores informações sobre as especificações do produto, solicito também encaminhamento de folder/catálogo ou indicação de site onde possa ser verificada todas as especificações do produto ofertado.
Sistema para o participante 33.456.016/0001-62	21/05/2024 14:01:16	As informações poderão ser prestadas no chat ou por envio de documentos pelo sistema.
Sistema para o participante 33.456.016/0001-62	21/05/2024 14:01:24	Darei o prazo de duas horas,a partir da convocação do sistema de anexos, para que se relize o solicitado.
Sistema para o participante 33.456.016/0001-62	21/05/2024 14:02:39	Sr. Fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM, CNPJ 33.456.016/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Encaminhamento de MARCA/MODELO e especificações do produto ofertado para análise pela unidade requisitante. .
pelo participante 33.456.016/0001-62	21/05/2024 15:49:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:05 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM, CNPJ 33.456.016/0001-62.
Sistema para o participante 33.456.016/0001-62	21/05/2024 16:19:08	Prezado
Sistema para o participante 33.456.016/0001-62	21/05/2024 16:19:36	A unidade requisitante se manifestou acerca da documentação apresentada nos seguintes termos:
Sistema para o participante 33.456.016/0001-62	21/05/2024 16:19:46	Em apreço à proposta ora apresentada, e em consulta ao site do fabricante na internet, verifica-se que o equipamento ofertado não obedece às especificações do Termo de Referência, já que este estabelece a potência mínima exigida é de 2200 VA, acima do modelo ofertado, de 2000 VA.
Sistema para o participante 33.456.016/0001-62	21/05/2024 16:20:04	Sendo assim, farei a desclassificação da proposta
Sistema para o participante 38.504.819/0001-69	21/05/2024 16:20:57	Prezado
Sistema para o participante 38.504.819/0001-69	21/05/2024 16:21:23	Informarei à unidade requisitante acerca da MARCA/MODELO ofertada
Sistema para o participante 38.504.819/0001-69	22/05/2024 14:01:00	Prezado
Sistema para o participante 38.504.819/0001-69	22/05/2024 14:01:09	Em análise aos requisitos da contratação (item 6.1 do Edital), esta pregoeira verificou a seguinte ocorrência no SICAF:
Sistema para o participante 38.504.819/0001-69	22/05/2024 14:01:18	Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta UASG Sancionadora: 160219 - COMANDO 5 REGIAO MILITAR Âmbito da Sanção: União Prazo: Determinado Prazo Inicial:
Sistema para o	22/05/2024 14:01:28	12/07/2023 Prazo Final: 02/01/2025 Número do Processo: 64317020786202214 Número do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 38.504.819/0001-69	22/05/2024 14:01:28	Contrato: 2022NE000159 Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de Impedimento de
Sistema para o participante 38.504.819/0001-69	22/05/2024 14:01:36	Licitar, com fulcro no artigo 7, da Lei n. 10.520/02, em razão do descumprimento contratual que trata o Processo Administrativo da Portaria nº 28 de 30 JUN 22.
Sistema para o participante 38.504.819/0001-69	22/05/2024 14:01:55	Ou seja, a empresa se encontra IMPEDIDA DE LICITAR, não podendo ter participado desta licitação.
Sistema para o participante 38.504.819/0001-69	22/05/2024 14:02:02	Sendo assim, realizarei a desclassificação.
Sistema para o participante 27.273.391/0001-74	22/05/2024 14:04:12	Prezado
Sistema para o participante 27.273.391/0001-74	22/05/2024 14:05:30	Tendo em vista o valor da sua proposta ser superior ao máximo estimado para esta contratação, solicito informar sobre a possibilidade de diminuição desse valor para R\$ 1.550,00 - valor ofertado pelo primeiro colocado
Sistema para o participante 27.273.391/0001-74	22/05/2024 14:06:08	Em caso negativo, qual seria o menor valor possível?
Sistema para o participante 27.273.391/0001-74	22/05/2024 14:07:36	Darei o prazo de 2 horas para que responda sobre a negociação a partir do envio desta mensagem.
Sistema para o participante 27.273.391/0001-74	22/05/2024 14:08:35	em não sendo respondida, considerarei que não tem intenção de negociar.
Sistema para o participante 27.273.391/0001-74	22/05/2024 14:35:10	Sr. Fornecedor LM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 27.273.391/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Valor acima do máximo estipulado..
Sistema para o participante 27.273.391/0001-74	22/05/2024 16:17:55	Prezado
Sistema para o participante 27.273.391/0001-74	22/05/2024 16:18:26	Decorreu o prazo sem que houvesse manifestação, sendo assim, considero que não há interesse em negociar.
Sistema para o participante 27.273.391/0001-74	22/05/2024 16:18:37	Farei a desclassificação.
Sistema para o participante 27.273.391/0001-74	22/05/2024 16:19:01	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 27.273.391/0001-74. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 53.879.103/0001-30	23/05/2024 14:01:20	Prezada
Sistema para o participante 53.879.103/0001-30	23/05/2024 14:01:34	Tendo em vista o valor da sua proposta ser superior ao máximo estimado para esta contratação, solicito informar sobre a possibilidade de diminuição desse valor para R\$ 1.550,00 - valor ofertado pelo primeiro colocado
Sistema para o participante 53.879.103/0001-30	23/05/2024 14:01:43	Em caso negativo, qual seria o menor valor possível?
Sistema para o participante 53.879.103/0001-30	23/05/2024 14:02:00	Darei o prazo de 2 horas para que responda sobre a negociação, contados a partir do envio desta mensagem.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.879.103/0001-30	23/05/2024 14:02:08	Em não sendo respondida, considerarei que não tem intenção de negociar.
Sistema para o participante 53.879.103/0001-30	23/05/2024 14:02:36	Sr. Fornecedor 53.879.103 ADRIANA TEIXEIRA OTO, CNPJ 53.879.103/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Valor acima do máximo estipulado..
Sistema para o participante 53.879.103/0001-30	23/05/2024 16:06:57	Prezado
Sistema para o participante 53.879.103/0001-30	23/05/2024 16:07:30	Decorreu o prazo sem que houvesse manifestação, sendo assim, considero que não há interesse em negociar.
Sistema para o participante 53.879.103/0001-30	23/05/2024 16:07:38	Farei a desclassificação
Sistema para o participante 53.879.103/0001-30	23/05/2024 16:08:26	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor 53.879.103 ADRIANA TEIXEIRA OTO, CNPJ 53.879.103/0001-30. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	23/05/2024 16:08:26	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/05/2024 16:38:26.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
13/05/2024 14:00:01	Item aberto para lances.
13/05/2024 14:19:34	Item com etapa aberta encerrada.
13/05/2024 14:19:34	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.800,0000 e R\$ 2.745,0000.
13/05/2024 14:24:35	Item com etapa fechada encerrada.
13/05/2024 14:24:35	Item encerrado para lances.
13/05/2024 14:45:45	Fornecedor V. C. M. PAIVA LTDA, CNPJ 50.380.920/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.550,0000. Motivo: Tendo em vista a análise realizada pela Unidade Requisitante encaminhada via e-mail e reproduzida no chat..
13/05/2024 15:03:32	Fornecedor VERSA COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.479.022/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/05/2024 17:04:00. Motivo: Encaminhamento de folder/catálogo do produto ofertado para análise pela unidade requisitante..
13/05/2024 17:09:49	Fornecedor VERSA COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.479.022/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.890,0000. Motivo: Não encaminhamento de folder/catálogo do produto ofertado, solicitado pelo pregoeiro ..
16/05/2024 14:07:52	Fornecedor MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA, CNPJ 23.539.439/0001-92 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.221,0000. Motivo: Não atendimento das especificações conforme manifestação da unidade requisitante no e-mail encaminhado a esta pregoeira..
16/05/2024 14:20:07	Fornecedor 54.106.195 ANTONIA REGIANE NUNES SAMPAIO, CNPJ 54.106.195/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 16:20:00. Motivo: Encaminhamento de informações sobre a proposta. MARCA/MODELO ofertado.
16/05/2024 16:15:49	Fornecedor 54.106.195 ANTONIA REGIANE NUNES SAMPAIO, CNPJ 54.106.195/0001-88 finalizou o envio de anexo.
16/05/2024 16:42:34	Fornecedor 54.106.195 ANTONIA REGIANE NUNES SAMPAIO, CNPJ 54.106.195/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.700,0000. Motivo: Tendo em vista a manifestação da unidade requisitante quanto às especificações do objeto proposto..
20/05/2024 14:03:13	Fornecedor 49.808.880 ESTEFANI SILVA SANTOS, CNPJ 49.808.880/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/05/2024 16:03:00. Motivo: Encaminhamento de informações acerca do produto ofertado para que seja realizada a análise das especificações..

Data/Hora	Descrição
20/05/2024 15:40:54	Fornecedor 49.808.880 ESTEFANI SILVA SANTOS, CNPJ 49.808.880/0001-16 finalizou o envio de anexo.
20/05/2024 16:05:09	Fornecedor 49.808.880 ESTEFANI SILVA SANTOS, CNPJ 49.808.880/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.744,0000. Motivo: Tendo em vista a análise das especificações pela unidade requisitante..
20/05/2024 16:06:42	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
20/05/2024 16:11:40	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 3.000,0000 e R\$ 2.888.000,0000.
20/05/2024 16:16:41	Item com etapa fechada encerrada.
20/05/2024 16:16:41	Item encerrado para lances.
20/05/2024 16:32:48	Fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.816.576/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/05/2024 17:00:00. Motivo: Conforme solicitado.
20/05/2024 17:03:41	Fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.816.576/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.746,9700. Motivo: Tendo em vista a manifestação da unidade requisitante quanto à especificação do objeto..
21/05/2024 14:02:39	Fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM, CNPJ 33.456.016/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 16:02:00. Motivo: Encaminhamento de MARCA/MODELO e especificações do produto ofertado para análise pela unidade requisitante. .
21/05/2024 15:49:05	Fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM, CNPJ 33.456.016/0001-62 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 16:20:38	Fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM, CNPJ 33.456.016/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.800,0000. Motivo: Tendo em vista a manifestação da unidade requisitante acerca da especificação do produto..
22/05/2024 14:02:55	Fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 38.504.819/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.880,0000. Motivo: Empresa IMPEDIDA DE LICITAR nos termos do art. 7ª da Lei 10.520.
22/05/2024 14:35:10	Fornecedor LM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 27.273.391/0001-74 convocado para negociação de valor.
22/05/2024 16:19:01	Convocação de negociação de valor do fornecedor LM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 27.273.391/0001-74 encerrada automaticamente.
22/05/2024 16:19:01	Fornecedor LM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 27.273.391/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Sem intenção de negociar..
23/05/2024 14:02:36	Fornecedor 53.879.103 ADRIANA TEIXEIRA OTO, CNPJ 53.879.103/0001-30 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 16:08:26	Convocação de negociação de valor do fornecedor 53.879.103 ADRIANA TEIXEIRA OTO, CNPJ 53.879.103/0001-30 encerrada automaticamente.
23/05/2024 16:08:26	Fornecedor 53.879.103 ADRIANA TEIXEIRA OTO, CNPJ 53.879.103/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.888.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado. .
23/05/2024 16:08:26	Item fracassado no julgamento / habilitação.
23/05/2024 16:59:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.