



ILUMINAÇÃO EXTERNA
ESC. 1:100



POSTE TELEFÔNICO RETO SIMPLES LEVE FLANGEADO - DIMENSÕES(mm)			
referência	Altura	Base	Topo
REPOST01002	GF PT P1:1/2 lum	4.000	60.3

DETALHE DOS PROJETOS EXTERNOS



LEGENDA

33	Poste Metálico com Luminária de LED, ϕ /H=4metros, 2x113W/220V com duas pétalas
200x200x200	Caixa de alvenaria/concreto, ϕ /tampa de concreto 20x20cm
01	Arandela externa protegida, com rosca E-27 para 01 lâmpada Led 5W/127V H=0,90m
32	Projeto externo Led 200W, com 5 módulos e preso em base de concreto existente e pronto para deslocamento.
03	Condutete universal metálico com tampas fechadas
07	Nova Luminária quadrada embutida LedVance 18W no corredor externo

OBSERVAÇÕES:

- 01 - TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS CONFORME DETALHE DA VISTA FRONTAL.
- 02 - INTERNAMENTE, FIXADO À PORTA DO QUADRO ELÉTRICO, DEVERÁ SER FIXADO O ESQUEMA UNIFILAR O QUADRO DE CARGAS RESUMIDO E O DIAGRAMA UNIFILAR DO MESMO.
- 03 - TODOS OS CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVEM SER TERMINADOS COM CONECTORES DE COMPRESSÃO.
- 04 - OS BARRAMENTOS TERRA E NEUTRO DEVERÃO POSSUIR FURAÇÕES EM QUANTIDADES SUFICIENTES AO NÚMERO DE CIRCUITOS.
- 05 - UTILIZAR DISJUNTORES CURVA 'C' PARA PROTEÇÃO DOS QUADROS GERAIS.
- 06 - OS CABOS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DEVERÃO SER FLEXÍVEIS, ISOLAÇÃO DE 750V 70°.
- 07 - OS CABOS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DEVERÃO SER FLEXÍVEIS, ISOLAÇÃO EPR 90° - 1KV.

05/02/19 - EMISSÃO INICIAL
CLIENTE/PROJETO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - MS
LOCAL : RUA DESEMBARGADOR LEÃO NETO DO CARMO Nº 23 - LT3 Q02 - PARQUE DOS PODERES
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

ART : CREA MS 1320190029231
Procedimento Administrativo: SEI 0011110-83.2018.6.12.8000

ASSINATURAS:

União Federal
Prédio Sede do Tribunal Regional Eleitoral
CNPJ: 03.883.929/0001-02

Autor do Projeto
Cipriano Carvalho Martins
Eng. Eletricista
CREA MS 26552/D

CCM ENGENHARIA DE PROJETOS 62 anos-111 ccm@ccm.com.br		TÍTULO PROJETO ELÉTRICO DO QUADRO DE INTERRUPTORES PLANTA BAIXA DA ILUMINAÇÃO EXTERNA		FAVIMENTO: Têrreo		TIPO: ELE		FORMATO: A1		SEQ: 01/06		REVISÃO: 01	
--	--	---	--	-------------------	--	-----------	--	-------------	--	------------	--	-------------	--

ARQUIVO DWG: 01 ILUMINAÇÃO EXTERNA -TRE FÓRUM.dxf